



Les villes dans la perspective net-zero

Prof François Marechal

**Industrial Process and Energy Systems
Engineering**

Institute of Mechanical Engineering

Faculty of Engineering

EPFL Valais Wallis

CH-1950 Sion



AND THEY KNEW : CO₂ AND GREENHOUSE EFFECT

1896

Svante Arrhenius' 1896 Paper

Prof. S. Arrhenius *on the Influence of Carbonic Acid
in the Air upon the Temperature of the Ground.*

Philosophical Magazine and Journal of Science
Series 5, Volume 41, April 1896, pages 237-276.

THE
LONDON, EDINBURGH, AND DUBLIN
PHILOSOPHICAL MAGAZINE
AND
JOURNAL OF SCIENCE.
[FIFTH SERIES.]
APRIL 1896.

XXXI. *On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon
the Temperature of the Ground.* By Prof. SVANTE
ARRHENIUS*.

I. *Introduction: Observations of Langley on
Atmospherical Absorption.*

A GREAT deal has been written on the influence of
the absorption of the atmosphere upon the climate.
Tyndall† in particular has pointed out the enormous im-
portance of this question. To him it was chiefly the diurnal
and annual variations of the temperature that were lessened by
this circumstance. Another side of the question, that has long
attracted the attention of physicists, is this: Is the mean
temperature of the ground in any way influenced by the
presence of heat-absorbing gases in the atmosphere? Fourier‡
maintained that the atmosphere acts like the glass of a hot-
house, because it lets through the light rays of the sun but
retains the dark rays from the ground. This idea was
elaborated by Pouillet§; and Langley was by some of his
researches led to the view, that the temperature of the
earth under direct sunshine, even though our atmosphere
were present as now, would probably fall to -200° C., if
that atmosphere did not possess the quality of selective

* Extract from a paper presented to the Royal Swedish Academy of
Sciences, 11th December, 1895. Communicated by the Author.

† Heat & Made of Matter, 2nd ed. p. 475 (Lond., 1863).

‡ *Mém. de l'Ac. R. d. Sci. de l'Inst. de France*, t. viii. 1827.

§ *Comptes rendus*, t. vii. p. 41 (1838).

Phil. Mag. S. 5. Vol. 41. No. 251. April 1896.




2x CO₂ in the atmosphere,
T goes up by 5° C
Later refined his calculation
to include *feedbacks* to get 2.1° C

NOS BESOINS ÉNERGÉTIQUES



47%



Import



36%



Export



products

17%



2%




100 l gasoline/hab/year Electricity

1960 : PUBLICITÉ HUMBLE (PREV EXXON)

Energy Balance : ice melting [355 kJ/kg]

75 kg ice melted/l Oil



EACH DAY HUMBLE SUPPLIES ENOUGH ENERGY TO MELT 7 MILLION TONS OF GLACIER!

This giant glacier has remained unscathed for centuries. Yet, the petroleum energy Humble supplies—if converted into heat—could melt it at the rate of 60 tons each second! To meet the nation's growing needs for energy, Humble has applied science to nature's resources to become America's Leading Energy Company. Working wonders with oil through research, Humble provides energy in many forms—to help heat our homes, power our transportation, and to furnish industry with the great variety of versatile chemicals. Stop at a Humble station for new Enco Extra gasoline, and see why the "Happy Motoring" Sign is the World's First Choice!

HUMBLE
OIL & REPAIRING COMPANY
America's Leading Energy company



LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES D'UN BÂTIMENT

170

CHF/mois/100 m²

Energie

140 CHF/mois/100 m²

! 75% import


Chaudière

30 CHF/mois/100 m²



3.8

tonnes **CO₂**/an/100 m²
70 CHF/mois/100 m²



EN RÉALITÉ

7

kg glacier/kg CO₂

| 8.8 kg / litre d'essence


| kg glacier / km (6l/100 km car)

From 1970-2021 : Glacier inventory vs CO₂ emissions




La grotte de glace s'est probablement effondrée dans la nuit de lundi à mardi.
Arollablabla

URGENCE CLIMATIQUE !



All data & workings: <http://bit.ly/CO2Gigatons2016>

EST CE QUE NOUS AVONS UN PROBLÈME D'ÉNERGIE ?



Soleil

La centrale nucléaire
de mère nature

1.5 heures

temps nécessaire pour fournir nos besoins annuels

6500 ans

Notre survie si nous utilisons 1 an d'énergie solaire

Our challenge : Engineering the Efficiency for a Net-Zero future

Renewable resources

Where-When-How much ?

Investments

(New) Technologies
sizes : conversion and storage
Infrastructure => synergies & mutualisation

Demand

Products
Services
Security of supply


Management

Operation + Storage

Circularity

Waste to products
CO2 to products
Waste to energy

Waste-Water-Energy



Sustainability metrics



Wealth
Economy
Environment
resiliency

CO2 sequestration

1 : Investment by industry


2.5 : Subsidies by countries

4.0 : Social cost to be paid by next gen



7'200

bUSD (2015)
repairing the damages



200 USD/t CO2

1830 : LA FORMULE MAGIQUE


$$\dot{E} = \dot{Q}_{chauffage} \cdot \left(1 - \frac{T_{source}}{T_{chauffage}}\right)$$

Pour 10 unités de chaleur, 9 viennent de l'environnement et 1 sous forme de travail



Nicolas Léonard Sadi CARNOT (F)

1796 - 1832




Source : chaleur de l'environnement

RENEWABLE ENERGY HUB



Big data - Forecasting



Predictive control



Batteries  
Hot water tanks

Heat pumps
Peak power

Electrical grid





RENEWABLE ENERGY HUBS

75+ % CO2 EMISSIONS REDUCTION

1.10

tons CO₂/y/cap



10 cts/kWh

592

CHF/y/cap

542 CHF/y/cap

Energy :

Investment :

50 CHF/y/cap



0.25 - 0.04

tons CO₂/y/cap

3.8


m²PV/cap



Direct

Achat

Vente



*renovation



Controle prédictif



493

CHF/y/cap

43 CHF/y/cap

Energy :

Investment :

450 CHF/y/cap





RENEWABLE ENERGY HUBS

75+ % CO2 EMISSIONS REDUCTION

1.10

tons CO₂/y/cap



2022
🇺🇦

Energy :
Investment :

1018

CHF/y/cap

968 CHF/y/cap


50 CHF/y/cap



0.25 - 0.04

tons CO₂/y/cap

3.8
m²PV/cap



493

CHF/y/cap


Energy : **43** CHF/y/cap

Investment : **450** CHF/y/cap



RENEWABLE ENERGY HUB

LE DISTRIBUTEUR DÉCIDE DES INVESTISSEMENTS




Multi-owners dwelling (880m²) - 1980
22 residents - 6 electrical vehicles

Electricity:
feed-in 0.083 CHF/kWh
retail 0.20 CHF/kWh

Fuel
heating oil: 0.9 CHF/L, or 0.09 CHF/kWh
gasoline: 2 CHF/L, or 0.20 CHF/kWh

CO₂ emissions
electricity: 0.17 kgCO₂/kWh
heating oil: 0.28 kgCO₂/kWh
gasoline: 0.28 kgCO₂/kWh



RENEWABLE ENERGY HUB AND DATA PRODUCTION

0.25 + 0.24



tons CO₂/y/cap

0.32

tons CO₂/y/cap

3.8
m²PV/cap

4.5
m²PV/cap



969 = 493 + 476

CHF/y/cap

43 CHF/y/cap

450 CHF/y/cap

Building



CHF/y/cap

290 CHF/y/cap

186 CHF/y/cap

Data center

855 (-12%)

CHF/y/cap

115 CHF/y/cap

450 CHF/y/cap


Energy :

Investment :


Bits heater :



Coût système énergétique en 2023



Electricité in/out



RÉSEAU ANERGIE : MISE EN OEUVRE DANS LA VILLE

Sources de chaleurs

$$\dot{E} = \dot{Q} \left(1 - \frac{T_{cold}}{T_{hot}}\right)$$

Industrie: **>80°C**

Data center : **30°C**


Eaux usées : **13-20 °C**

Eau Nappe : **10 °C**

Rivières/lac : **7°C**


Géothermie : **>10 °C**

Refrigeration : **< 0°C**



Utilisateurs chaud et froid

T
80°C
40°C
15 °C
5 °C
-5 °C




Liquide Vapeur

CO₂



Température = 17°C


DHvap = 160 kJ/kg


Pression = 50 bar



T
80°C
40°C
15 °C
5 °C
-5 °C








POMPE À CHALEUR URBAINE

www.exergo.ch

Demonstrateur Valais



CO₂ 17°C
50 bar

Récupération de chaleur

Pompe à chaleur

Centre ville : bord du lac

84 %

Economie d'énergie
COP = 5.7


6

ans
temps de retour


Refroidissement

Environnement

LES HUBS ENERGETIQUES DE LA VILLE



: aide à la décision pour la planification urbaine multi-critère




- Méthode statistique basée sur le travail de Girardin [1]
- 3 bases de données nécessaires:
 - RegBL
 - SwissTLM3D
 - SwissBuilding3D
- Attribuer un des 80 bâtiments types définis par [1]
- **Signature thermique:**
$$\dot{q}^{SH} = k_1 + T_o \cdot k_2 \quad [\text{kW/m}^2]$$

Les points rouges représentent le RegBL et les zones bleues les modèles 3D des bâtiments

Qui connecter et comment ?

Design connexion intra-quartier



- Estimation de la longueur

$$L^{dn} = 2(n_b - 1)K \sqrt{\frac{S_z}{n_b}}$$

- Utilisation du réseau de gaz pour calibrer le K

- Jusqu'à moins de 5% dans les quartiers clés

- + Peu de données requises
- + Réseau CAD proche du réseau gaz

- Données pas disponibles partout
- Considère un modèle en série



L'estimation de la longueur est calibrée grâce au réseau de gaz, représenté en rouge. La couleur indique l'erreur entre l'estimation et la longueur du réseau de gaz.

Travail diplôme Briguet 2022, Sierra




Qui connecter et comment ?

Design connexion entre-quartier



Représentation du réseau de chauffage qui fournit chacun des quartiers sélectionnés.

- Utilisation du **Minimum Spanning Tree**




- **OpenStreet Map** : optimise l'itinéraire

- + Tracé réalistique
- + Ajout de contraintes possibles
- Temps de calcul plus élevé
- Ne prend pas en compte les puissances

$$d^{dn} = \sqrt{\frac{4 \cdot \dot{m}^{dn}}{\pi \cdot v_s \cdot \rho}} \quad [m]$$


$$I_C^{dn} = (c_1 \cdot d^{dn} + c_2) \cdot l^{dn} \quad [CHF]$$



- (a) s'étend depuis le **centre ville** et depuis la zone **Rossfeld**
- (b) s'étend à l'hôpital
- (c) connecte le sud de la gare
- (d) zone résidentielle faible densité

Représentation de l'expansion du réseau.

22/09/2022



- Accès à la ville depuis l'ouest
- Rejoint le sud de la gare depuis le centre ville


Tracé optimisé du CAD pour un système à 55/45 °C

4 systèmes comparés

- **95/75** : pas d'unité décentralisée
- **55/45** : pas unité décentralisée pour les bâtiments modernes (12% de la SRE)
- **25/20** : unité décentralisée pour tous
- **15/15 (CO₂)** : unité décentralisée pour tous

Source de chaleur industrielle

- 18 MW
- 30 °C




Niveau de température requis par les bâtiments pour le système de chauffage. 12% de la surface de référence énergétique (SRE) requiert une température de 40°C.

Pour chaque niveau de température:

- Génération paramétrique de solutions
[cts/kWh]/[GWh/an]

Anergie : **coût total** comprend:


- Investissement PACs décentralisés
- Opération PACs
- Investissement réseau
- Sources de chaleur




Coût de l'énergie pour différentes configurations. Chaque point représente une configuration de réseau. La ligne rouge indique, pour une taille donnée, la solution la moins coûteuse.

POMPE À CHALEUR URBAINE ET PHOTOVOLTAÏQUE

www.exergo.ch




- District scale => interactions between buildings




m² = heated surface


building vs community



- 40% increase PV
- 20% GWP reduction
- 16-40% facades
- building
- district




INTEGRATED ENERGY MANAGEMENT



Al-Musleh, Easa I., Dhariq S. Mallapragada, and Rakesh Agrawal. "Continuous power supply from a baseload renewable power plant." *Applied Energy* 122 (2014): 83-93.




FOURNIR L'IMPORT PAR NOS DÉCHETS ?



- ■ ■ 30% : Biomethanisation
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ 70% : Hydrothermal gasification ()
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ 70% : Synthetic Natural Gas


STOCKER L'EXCÈS D'ELECTRICITÉ




Artificial photosynthesis : 13-16 % Solar efficiency




COMBINER LES DEUX ...







INTEGRATE : AUTONOMOUS CITIES




CIRCULAR ECONOMY






Wood [CHF/kg]	0.146
Oil [CHF/kWh]	0.087
Natural Gas [CHF/kWh]	0.024

2.8 - 3



Do not burn wood !




Biomass : 290 - 340 [W/cap]
 Waste : 180 - 230 [W/cap]

Liquid fuel : 20 - 90 [W/cap]
 CH₄ : 60 - 170 [W/cap]
 H₂ : 20 - 110 [W/cap]

Investment

Technologies : 1000 - 2000 [CHF/y/cap]
 Infrastructure : 1450 [CHF/y/cap]



Transport Air : 240 - 290 [W/cap]
 Freight : 70 - 90 [W/cap]
 Public : 60 - 90 [W/cap]
 Private : 100 - 140 [W/cap]

Industry Elec: 110 - 140 [W/cap]
 Industry heat: 210 - 250 [W/cap]

Building Elec: 270 - 320 [W/cap]
 Building heat : 630 - 740 [W/cap]

PV : 230 - 570 [W/cap]
 Wind : 20 - 80 [W/cap]
 Hydro : 380 - 500 [W/cap]

HP : 460 - 680 [W/cap] (21 - 34 %)
 DHN : 340 - 460 [W/cap] (48 - 72 %)
 Other : 110 - 170 [W/cap] (19 - 33 %)

CO₂ seq : 1 - 1.5 [t/y/cap]
 Net CO₂ emission: -0.6 - 0 [t/y/cap]

- **Renewable energy hubs**
 - Efficacité
 - Energie renouvelable
 - Autoconsommation
 - Intégration système
- **Réseaux de chaleur**
 - Anergie
 - Collecte de l'inefficacité
 - Symbiose système
 - Ressources locales
 - Retrofit et evolution
- **Intégration système énergétique**
 - Gestion de l'énergie (multi-énergie)